

Aufgabe Lüftungstechnik 09

TEST

Welche der untenstehenden Aussagen über Luftleitungen sind richtig?

Luftleitungen gibt es in runder, rechteckiger und flachovaler Querschnittsform

Zur Verbindung von Wickelfalzrohren mit Formstücken werden Steckverbinder benötigt.

Wickelfalzrohre und rechteckige Luftkanäle sollten flexiblen Lüftungsrohren aus hygienischen und energetischen Gründen vorgezogen werden.

Luftdichte Verbindungen können bei Wickelfalzrohren über Formstücke mit Lippendichtung oder Warmschrumpfband hergestellt werden.

Eine Abdichtung der Verbindung über Warmschrumpfband ist immer kostengünstiger, als die Verwendung von Formstücken mit Lippendichtungen