

Lösungsbeispiel:

Beispielmaterial von Firma Novar - Esser

Materialliste

<i>Pos.</i>	<i>Stück</i>	<i>Bezeichnung</i>
1	4	Brandmelder 801371 Stromaufnahme in Ruhe 45µA bei Alarm 11mA
2	4	Meldersockel 781590 Stromaufnahme in Ruhe 120 µA bei Alarm 7mA
3	1	Manueller Melder 798837 Stromaufnahme in Ruhe 45µA bei Alarm 11mA
4	30 m	JY(St) Y 4x2x0,6 Lg