

Zusammenfassung

- ➔ Die Kollektoren müssen nach den Einsatzbedingungen ausgewählt werden:
 1. Gewünschter Wärmeträger
 2. Gewünschte Wärmeträgertemperatur
 3. Gewünschter jährlicher Deckungsgrad
- ➔ Es muß für die Förderung eine Bauartzulassung vorliegen. Aus dieser gehen auch die zulässigen Betriebsdrücke hervor, die für die Auslegung und den Einbauort der Sicherheitseinrichtungen und des Ausdehnungsgefäßes wichtig sind.