

# Wärmebedarf

Für das Gebäude ist eine Norm-Außentemperatur von  $-14^{\circ}\text{C}$  anzusetzen.

Die Norm-Heizlast der Etagenwohnung wurde dabei mit 7,26 kW ermittelt.

Raum-Nr.	HK-Nr.	Raum-bezeichnung	Raumtemp. [°C]	$\dot{Q}_N$ [W]
101	1.1	Bad / WC	24	662
102	1.2.1	Küche	20	1388
	1.2.2			
103	1.3	Kinderzimmer	20	1498
104	1.4.1	Wohnraum	20	2024
	1.4.2			
105	1.5	Schlafraum	20	1689
<b>Summe:</b>				<b>7261</b>

