

# Schmelzsicherungen

Schmelzsicherungen werden nach zwei Kriterien unterteilt:

1. Nach der Betriebsklasse zur Beschreibung der Abschaltkennlinie
2. Nach der Bauart

Die Betriebsklasse ist durch zwei Buchstaben, z.B. gL, gekennzeichnet. Der erste Buchstabe gibt die Funktionsklasse, der zweite das zu schützende Objekt an.

Die Funktionsklasse legt fest, welchen Strombereich ein Sicherungseinsatz führen und ausschalten kann.

Bei den Bauarten werden drei Ausführungen unterschieden:

- ? NH-System
- ? D-System (früher Diazed)
- ? D0-System (früher Neozed)